



Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych

DI.341-35/2011

Poznań 30.06.2011 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji dwóch budynków usługowych położonych w Poznaniu przy Pl. Waryńskiego 3 wraz z wymianą nawierzchni chodnika.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie termomodernizacji dwóch budynków usługowych położonych w Poznaniu przy Pl. Waryńskiego 3 wraz z wymianą nawierzchni chodnika, wpłynęły następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1;

Proszę o wyjaśnienie nieścisłości w kosztorysie na obiekcie Żabka:

- czy płyta dachowa PW 11A ma zostać bez pokrycia papą nawierzchniową

Odpowiedź 1:

Nie. Na płytę PW 11A należy położyć papę termozgrzewalną nawierzchniową.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 PZP modyfikuje SIWZ, w ten sposób, że uzupełnia przedmiary robót, o przedmiary robót drogowych pn. remont pieszo jezdni i pieszo jezdni wraz z mapką sytuacyjną lokalizacji pieszo jezdni na Placu Waryńskiego. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarach robót drogowych z planu sytuacyjnego ujęto pozycje 1 i 3-9.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010r. Dz.U. nr 113 poz.759 z późn. zm) treść SIWZ, w ten sposób, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 07.07.2011r.

Z-CA KIEROWNIKA DZIAŁU

Krzysztof Krajniak
POZNAŃ

Z-ca Dyrektora
Małgorzata Piwińska
Małgorzata Piwińska

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, ul. Matejki 57, 60-770 Poznań