


10- kontenerów mieszkalnych I b /przedlicznikowe/ 1x25 A
potrzeby administracyjne I b /przedlicznikowe/ 1x10 A
zabezpieczenia przedlicznikowe S-301 /nadm.-prądowe/
w obudowie typu S -przystosowane do plombowania.



Tablica elektryczna T11_L

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ "SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE" W UKŁADZIE TN-S

INWESTYCAJA:	KONTENERY SPOJNE POZNAŃ, UL. ŚREDZKA dz.nr 6		
ADRES:	POZNAŃ, UL. ŚREDZKA dz.nr 6		
INWESTOR:	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalnych - Poznań Poznań, ul. Matejki 57		
TEŚĆ RYS.:	Ogólny schemat zasilenia, rozdz.T-WLZ, TL-I		
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. BOGDAN BACIŃCZYK UPR.345427/26	DATA:	Czerwiec 2010
PRIMA:	EL-BB MGR INŻ. BOGDAN BACIŃCZYK ul. Piłsudskiego 15 C, 63-405 Chocimiec Tel./fax 01 899.74.18 mobilie 792.476.010 Email:bogdan.bacinski@gmail.com	Nr rys.	E / 2