


SEGMENT A

SEGMENT B

SEGMENT C



1. Rysunek stanowi część dokumentacji budowlanej i nie jest opracowaniem ostatecznym.
2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi pozostałymi opracowaniami branżowymi.
3. Projekt nie obejmuje doboru i rodzaju urządzeń technicznych służących produkcji, dlatego może nie obejmować wszystkich zagadnień koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.
4. Rozwiązania przedstawione w projekcie mogą ulegać zmianom w dalszych etapach projektowania i realizacji inwestycji. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych i dostosowania obiektu do wymogów stawianych przez technologię oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora.
5. Wszystkie niezbędne i ostateczne rozwiązania projektowe powinny zostać ujęte w Projekcie Wykonawczym.
6. Wszystkie stosowane materiały i rozwiązania technologiczne (wykonawcze) muszą być uzgodnione z Inwestorem i Projektantem przed wbudowaniem.
7. Uziom fundamentowy wykonać płaskownikiem ze stali węglowej gołej o przekroju 30x3mm na wspornikach dystansowych. Stalowe elementy uziomu fundamentowego powinny być zalane betonem w taki sposób, aby ze wszystkich stron były otulone warstwą betonu o grubości co najmniej 5cm i aby beton dobrze do nich przylegał. Łączne elementy uziomowych wykonywać metodą spawania łukowego.

- 1) przewód przyłączeniowy uziomu do połączenia z przewodami odprowadzającymi piorunochronu
- 2) przewód przyłączeniowy uziomu do połączenia z główną szyną wyrównawczą

<div>PRO-INWEST</div> <div>MARCIN SOKOŁOWSKI</div> <div>ul. Grudzińskiego 18A/41 62-020 Swarzędz</div> <div>NIP: 781-164-91-00 REGON: 301391192</div>			
TEMAT:	PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIEŁORODZINNEGO Z JEDNYM LOKALEM USŁUGOWYM - BUDYNEK A		
ADRES	Poznań, ul. Bolka dz. nr 22/26, ark. 09, obręb Naramowice		
INWESTOR	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Ul. Matejki 57 60-770 Poznań		
BRANŻA :		ELEKTRYCZNA	
RODZAJ OPRACOWANIA :	PROJEKT BUDOWLANY		
PRZEDMIOT RZUT FUNDAMENTÓW - BUDYNEK B Uziom fundamentowy			
OPRACOWAŁ	PODPIS		
PROJEKTOWAŁ:			
mgr inż. Dariusz Zawada uprawnienia nr WKP/0107/POOE/05			
SPRAWDZIŁ: inż. Zbigniew Dykier uprawnienia nr 355/89/PW			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Sokolowski		
DATA	Listopad 2015r.	NR RYS.	
SKALA	1: 100	E02B	