

S1 STRop NAD PARTEREM W OBRĘBIE KOMINA (SKALA 1:25)



S2 STRop NAD I-PIĘTREM W OBRĘBIE KOMINA (SKALA 1:25)



S3 STRop NAD II-PIĘTREM W OBRĘBIE KOMINA (SKALA 1:25)





POZ. 1.2. BALKON (SKALA 1:25)



W2 - WIENIEC (SKALA 1:25)



W3 - WIENIEC (SKALA 1:25)



ŻEBRO ROZDZIELCZE (SKALA 1:50)



W1 - WIENIEC (SKALA 1:25)

W1' - WIENIEC (SKALA 1:25)

POZ. 1.1 - BELKA ŻELBETOWA (SKALA 1:25)

DOZBROJENIE NAROŻY I SKRZYŻOWAŃ WIEŃCÓW

NR5 ø12 l=212cm ROZWINIĘCIE DO DÓŁU

UWAGI I OZNACZENIA:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz z projektem architektonicznym;
2. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne, grubości 25cm, należy wykonać z bloczków wapienno piaskowych SILKA o gęstości objętościowej 1400kg/m3 i wytrzymałości 15 MPa;
3. Elementy konstrukcji zestawiono i opisano w tabelach;
4. Nadproże prefabrykowane typu L (długości i inne charakterystyki pokazano na rysunku);
5. Wszystkie wymiary podano w centymetrach;
6. Należy zapewnić ciągłość zbrojenia wieńców w narożach, długość zakładu 60cm.

   Zastosować po dwa pręty dołem i górą w każdym narożu i skrzyżowaniu wieńców.

Z uwagi na znaczną rozpiętość należy zastosować dodatkowe zbrojenie przypodporowe zgodnie z zaleceniami producenta stropu! Przy rozpiętości do 6,0m należy zastosować siatki plastikowe
- wzdłuż wszystkich podpór wewnętrznych ułożyć siatki P-1 (szer. 110cm)
- wzdłuż wszystkich podpór stałych obwodowych siatki P-2 (o szer. 65cm)

ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH TERIVA 4.0/1 DLA KONDYGNACJI POWTARZALNEJ

ILOŚĆ SZT. / m2	ILOŚĆ
3,60	67
4,20	39
6,00	152

UWAGA:
- belka stropowa z betonu B25 zbrojona prętami 2oϕ10 i 7oϕ6 A-III strzemiona ϕ6 co 8 i 20 cm A-0

- wieńce żelbetowe z betonu B25 zbrojone prętami 4oϕ12 A-III strzemiona ϕ6 co 25 cm A-0

NAZWA ELEMENTU	ZESTAWIENIE	
	DLA 1 KOND.	DLA 4 KOND.
2xL19 (N1/150)	14x2x3=84szt.	336szt.
2xL19 (N2/210)	1x2=2szt.	4x2=8szt.
2xL19 (N3/240)	12x2=24szt.	24x4=96szt.

ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH

BETON	– C 20/25 (B25)
STAL:	– A-IIIN (Rb500W) A-0 (St0S–b)
OTULINA PRĘTÓW ZBROJENIA: – dla elementów w gruncie	– c nom = 4,0cm

UWAGI I OZNACZENIA:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz z projektem architektonicznym;
2. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne, grubości 25cm, należy wykonać z bloczków wapienno piaskowych SILKA o gęstości objętościowej 1400kg/m3 i wytrzymałości 15 MPa;
3. Elementy konstrukcji zestawiono i opisano w tabelach;
4. Nadproże prefabrykowane typu L (długości i inne charakterystyki pokazano na rysunku);
5. Wszystkie wymiary podano w centymetrach;
6. Należy zapewnić ciągłość zbrojenia wieńców w narożach, długość zakładu 60cm.

   Zastosować po dwa pręty dołem i górą w każdym narożu i skrzyżowaniu wieńców.

PRO-INWEST
MARCIN SOKOŁOWSKI
ul. Gnieźnieńskiego 18A/41 62-020 Swarzędz
NIP: 781-164-91-00 REGON: 301391192

TEMAT	PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z JEDNYM LOKALEM USŁUGOWYM - BUDYNEK B
ADRES	Poznań, ul. Alojza W. Dynka dz. nr 13,14 arkusz 9, obręb Kobylepole
INWESTOR	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ul. Matejki 57 60-770 Poznań
BRANŻA	KONSTRUKCJA
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIOT
RZUT STROPÓW KONDYGNACJI POWTARZALNYCH NAD PARTEREM, I II PIĘTREM

OPRACOWAŁ	PODPIS
KONSTRUKCJA: Projektant mgr inż. Grzegorz Pluskota upr. konstr. nr 452/87/Pw Sprawdzający mgr inż. Stanisław Zygowski upr. konstr. nr 10/89	
OPRACOWAŁ mgr inż. Marcin Sokołowski	

DATA	Listopad 2015r.	NR RYS. K2
SKALA	1: 100	