Szacht Techniczny

TSM — Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa

okablowanie instalacji DVB-T/SAT

okablowanie instalacji CATV

okablowanie instalacji LAN

okablowanie instalacji Światłowodowej

okablowanie instalacji Telefonicznej



Uwaga:

1. Od szachtu do TSM kable rozprowadzenia poziomego należy prowadzić w rurach ICTA min. fi 25mm,

2. Przy instalacji okablowania należy bezwzględnie zachować minimalne promienie gięcia kabli,

3. Kable w PM winny być jednoznacznie opisane.

INWESTOR: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57 60-770 Poznań

OBIEKT: Instalacja Telekomunikacyjna
Poznań, ul. Dymka dz. nr 13, 14
BUDYNEK B

TEMAT: Schemat poglądowy telekomunikacyjnej sieci budynkowej na każdy z pionów