LOKAL nr 17
35,9 m²

LOKAL nr 17A
18,8 m²

LOKAL nr 16
32,1 m²

LOKAL nr 15
47,4 m²

LOKAL nr 18
43,7 m²

LOKAL nr 11
34,2 m²

LOKAL nr 12
74,6 m²

LOKAL nr 11A
54,4 m

LOKAL nr 4
150,1 m²

WC lokali nr 17 i 17A 0,8 m² (pow. wspólna)

WC lokali nr 15 i 16 1,0 m² (pow. wspólna)

Kl. schod. 3 7,8 m²

Kl. schod. 1 7,2 m²

Ko 3,6 m²

Ko - 10,8 m²

Ko 2 - 9,9 m²

Ko 1 - 4,0 m²

Ł 2,9 m²

Ł - 14,3 m²

ŁWC - 4,9 m²

WC 1,3 m²

WC - 2,8 m

WC 1,1 m h=1,95m

K - 14,1 m²

K - 12,3 m²

K - 6,8 m²

K - 6,1 m²

K - 11,5 m²

K 1 - 17,1 m²

K 1 - 4,2 m²

K 2 - 7,6 m²

P1 - 18,3 m²

P1 - 18,8 m²

P1 - 18,4 m²

P1 - 12,2 m²

P1 - 21,7 m²

P1 - 10,8 m²

P1 - 24,0 m²

P1 - 20,7 m²

P2 - 13,8 m²

P2 - 6,9 m²

P2 - 13,7 m²

P2 - 28,7 m²

P2 - 22,7 m²

P2 - 11,9 m²

P3 - 27,3 m²

P3 - 15,0 m²

P4 - 19,0 m²

Korytarz - 14,6 m²

9,2 m²

7,75

+20 °C Φwym: 1605 W

+20 °C Φwym: 1838 W

+20 °C Φwym: 1827 W

+20 °C Φwym: 2161 W

+20 °C Φwym: 709 W

+20 °C Φwym: 550 W

+20 °C Φwym: 843 W

+20 °C Φwym: 1667 W

+20 °C Φwym: 1656 W

+20 °C Φwym: 1246 W

+20 °C Φwym: 162 W

+24 °C Φwym: 311 W

+20 °C Φwym: 598 W

+20 °C Φwym: 1874 W

+20 °C Φwym: 1190 W

+20 °C Φwym: 943 W

+20 °C Φwym: 1238 W

+20 °C Φwym: 1265 W

+20 °C Φwym: 635 W

+20 °C Φwym: 506 W

+20 °C Φwym: 815 W

+20 °C Φwym: 1004 W

+20 °C Φwym: 1246 W

+20 °C Φwym: 214 W

+20 °C Φwym: 313 W

+20 °C Φwym: 2339 W

+20 °C Φwym: 745 W

+13 °C Φwym: 0 W

+20 °C Φwym: 1814 W

+20 °C Φwym: 1200 W

+24 °C Φwym: 384 W

+20 °C Φwym: 1358 W

+20 °C Φwym: 1117 W

+20 °C Φwym: 1149 W

+20 °C Φwym: 738 W

+20 °C Φwym: 912 W

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. STOSOWAĆ MATERIAŁY WYSPECYFIKOWANE W DOKUMENTACJI LUB RÓWNOWAŻNE INNYCH FIRM.
3. WSZYSTKIE ZMIANY WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZGODY ZAMAWIAJĄCEGO.

LEGENDA:
- instalacja c.o. zasilanie
- instalacja c.o. powrót
- grzejnik stalowy płytowy
- grzejnik drabinkowy łazienkowy

MK Projekt
MAGDALENA KONIECZNA
os. Powstań Narodowych 9/12, 61-213 Poznań
NIP: 7842283404 e-mail: mk_biuro@wp.pl

TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INSTALACJI C.W.U. ORAZ WĘZŁA CIEPLNEGO
ADRES	ul. Św. Marcin 30, dz. nr 15, obręb Poznań nr 51, ark. 26
INWESTOR	Miasto Poznań reprezentowane przez Inwestora zastępczego -Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ul. Matejki 57 60-101 Poznań
BRANŻA:	Sanitarna
RODZAJ OPRACOWANIA:	PBW
PRZEDMIOT	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT II PARTERA
OPRACOWAŁ:	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Sylwia Frątczak upr. nr WKP/0170/POOS/15
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jacek Bejgrowicz upr. nr U.73427/11/97
OPRACOWAŁ:	inż. Magdalena Konieczna
DATA	Grudzień 2016
SKALA	1:100
NR RYS.	IS04