



Nr obwodu	WG	L	F1	FR1-F3	OCHR	FR1	F2	F3
Aparatura	32A		B6/1	16A	TII/C 1,5kV	30mA+B10/1	B10/1	C10/1
Przewód [mm2]	YKY 3x4	-	YDYżo 4x1,5	-		YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG administracyjnej	Kontrola i sygnalizacja obecności napięcia	oświetlenie 2x58W z inwerterem 1h			Gniazda ogólne 16A/2x230V	rezerwa	kompakt

SYSTEM ZABEZPIECZEŃ OD PORAŻEŃ –
– SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SIECIOWY TN-S

UWAGA!

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. STOSOWAĆ MATERIAŁY WYSPECYFIKOWANE W DOKUMENTACJI LUB RÓWNOWAŻNE INNYCH FIRM.
3. WSZYSTKIE ZMIANY WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZGODY ZAMAWIAJĄCEGO.

MK Projekt

MAGDALENA KONIECZNA

os. Powstań Narodowych 9/12, 61-213 Poznań

NIP: 7842283404 e-mail: mk_biuro@wp.pl

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
INSTALACJI C.W.U. ORAZ WĘZŁA CIEPLNEGO

ADRES: ul. Święty Marcin 30
Poznań

INWESTOR: Miasto Poznań reprezentowane przez Inwestora zastępczego
-Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
60-101 Poznań

BRANŻA: Elektryczna

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT: SCHEMAT ROZDZIELNICY WĘZŁA CIEPLNEGO

OPRACOWAŁ: PODPIS

PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Zawada
upr. nr WKP/0107/POOE/05

DATA: Listopad 2016 NR RYS. E02

SKALA: ---