



Nr obwodu	WG	L	F1	FR1-F3	OCHR	FR1	F2	F3
Aparatura	32A		B6/1	16A	TII/C 1,5kV	30mA+B10/1	B10/1	C10/1
Przewód [mm2]	YKY 3x4	-	YDYzo 4x1,5	-		YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG administracyjnej	Kontrola i sygnalizacja obecności napięcia	oświetlenie 2x58W z inwerterem 1h			Gniazda ogólne 16A/2x230V	rezerwa	kompakt

SYSTEM ZABEZPIECZEŃ OD PORAŻEŃ –
– SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SIECIOWY TN-S

UWAGA!

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. STOSOWAĆ MATERIAŁY WYSPECYFIKOWANE W DOKUMENTACJI LUB RÓWNOWAŻNE INNYCH FIRM.
3. WSZYSTKIE ZMIANY WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZGODY ZAMAWIAJĄCEGO.

MK Projekt

MAGDALENA KONIECZNA
os. Powstań Narodowych 9/12, 61-213 Poznań
NIP: 7842283404 e-mail: mk_biurowp.pl

TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INSTALACJI C.W.U. ORAZ WĘZŁA CIEPLNEGO	
ADRES	ul. Kantaka 8/9 dz. nr 36/2, 36/3 Poznań	
INWESTOR	Miasto Poznań reprezentowane przez Inwestora zastępczego -Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ul. Matejki 57 60-101 Poznań	
BRANŻA :	Elektryczna	
RODZAJ OPRAWOWANIA :	PROJEKT WYKONAWCZY	
PRZEDMIOT	SCHEMAT ROZDZIELNICY WĘZŁA CIEPLNEGO	
OPRACOWAŁ:	PODPIS	
PROJEKTANT:	mgr inż. Dariusz Zawada upr. nr WKP/0107/POOE/05	
DATA	Listopad 2016	NR RYS.
SKALA	---	E02