


- 25,...32,...
21x3,45,...
- INSTALACJA C.O. ZASILANIE
INSTALACJA C.O. POWRÓT
- PIONY INSTALACJI C.O. Z RUR STALOWYCH
PRZEWODY INSTALACJI C.O. Z RUR WIELOWARSTWOWYCH TECEflex
REGULATOR CIŚNIENIA RÓŻNICOWEGO ASV-PV 4G
AUTOMATYCZNY ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY FUNKCJA ODCIĘCIA ASV-M
FILTR SIATKOWY
CIEPŁOMIERZ KOMPAKTOWY ELF DO ZABUDOWY NA PRZEWODZIE
ZASILAJĄCYM 0,6M3/h PRODUCENT APATOR POWOGAZ TORUŃ lub
RÓWNOWAŻNY INNYCH FIRM
ZAWÓR KULOWY Z GNIAZDEM DO ZAMONTOWANIA CZUJNIKA
TEMPERATURY
ROZDZIELACZ 4 KROTNY Z NYPLAMI DO ZŁĄCZ ALTERNATYWNYCH
FIRMY TECE LUB RÓWNOWAŻNYCH INNYCH FIRM



- UWAGA!
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 2. STOSOWAĆ MATERIAŁY WYSPECYFIKOWANE W DOKUMENTACJI LUB RÓWNOWAŻNE INNYCH FIRM.
 3. WSZYSTKIE ZMIANY WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZGODY ZAMAWIAJĄCEGO.

MK Projekt MAGDALENA KONIECZNA os. Powstań Narodowych 9/12, 61-213 Poznań NIP: 7842283404 e-mail: mk_biurowp.pl		
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INSTALACJI C.W.U. ORAZ WĘZŁA CIEPLNEGO	
ADRES:	ul. Małeckiego 17 dz. nr 44 Poznań	
INWESTOR:	Miasto Poznań reprezentowane przez Inwestora zastępczego -Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ul. Matejki 57 60-101 Poznań	
BRANŻA :	Sanitarna	
RODZAJ OPRACOWANIA :	PBW	
PRZEDMIOT	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	
OPRACOWAŁ:	PODPIS	
PROJEKTANT:	mgr inż. Sylwia Frątczak upr. nr WKP/0170/POOS/15	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jacek Bejgrowicz upr. nr U.73427/11/97	
OPRACOWAŁ:	inż. Magdalena Konieczna	
DATA	Grudzień 2016	NR RYS.
SKALA	-	IS08