



Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Poznań, dnia 13.06.2017 r.

DI.341-46-1/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania na podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na działkach mieszczących się w Poznaniu w podziale na 4 części.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. informuje, iż w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na działkach mieszczących się w Poznaniu w podziale na 4 części** wpłynęły od Wykonawców zapytania o następującej treści:

Pytanie 1

Podłączamy się do istniejących studni, które są przygotowane na podłączenie z przejściem szczelnym bez konieczności wkuwania się w studnie?

Odpowiedź 1

Nie, należy wkuć się w studnie i zamontować połączenie szczelne systemowe.

Pytanie 2

Studnie znajdują się na terenie posesji bez konieczności wchodzenia w pas drogowy (bez opłat za zajęcie pasa drogowego)?

Odpowiedź 2

Tak, studnie znajdują się na terenie posesji.

POZnań*

Pytanie 3

Za wyjątkiem podłączenia Głuszyna 134/1 w przypadku pozostałych przyłączy wpinamy się kształtkami w istniejącą kanalizację biegnącą do szamba?

Odpowiedź 3

Tak, włączamy się w istniejącą kanalizację (po trasie do szamba) i kształtkami idziemy do istniejącej studzienki.

DYREKTOR
ds. INWESTYCYJNYCH
Karol Przybylszewski

POZnań*

Stanowisko
ds. Zamówień Publicznych
Marta Kozłowska

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Remontów
Krzysztof Krajniak