Nr obwodu			1	1	1	2	3
Opis	Zasilanie z RG	zabezpieczenie przepięciowe	Zasilanie oświetlenia	Zasilanie oświetlenia	Zasilanie oświetlenia	Gniazdo pomocnicze +grzałka	Sterownik oświetlenia
Moc							
Przekrój kabla	4x16		4x25	4x25	4x25	3x2,5	3x2,5
Typ kabla	YKY		YAKY	YAKY	YAKY	YDYżo	YDYżo



OBSŁUGA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA
61-664 Poznań ul.Starowiejska1H/2
tel. 061-665-82-06 fax 061-665-82-07
kom. 0-512-301-880 0-512-301-881

acSTUDIO
JACEK SOŁGAŁA JAROSŁAW ROMAŃSKI

Nr rysunku **E_2**

Obiekt: BUDYNEK "A" OSIEDLA MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. BISKUPIŃSKIEJ W POZNANIU
DZIAŁKI NR EW. 5/788, 5/789, 7/790, 5/798

Inwestor: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z.O.O
POZNAŃ UL. MATEJKI 57

Temat rysunku: *OŚWIETLENIE TERENU*
SCHEMAT ZASILANIA,

Skala:

Stadium: **PW**

Imię i Nazwisko:	Nr up. bud.	data	podpisy
projektant: mgr. inż. Piotr Szymkowiak	WKP/IE/0476/06	10.2016	
opracowujący: mgr. inż. Piotr Szymkowiak		10.2016	
sprawdzający: mgr inż. Ryszard Stasiak	WKP/IE/1382/03	10.2016	