

**UWAGA:**  
ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO - SZAFKA  
RO TYLKO DLA JEDNEGO BUDYNKU - rys E1 PROJEKT  
ZAGOSPODAROWANIA - OŚWIETLENIE TERENU

**UWAGA:**

1. Tablice licznikowe TL1-3 zabudować jako wolnostojącą typu Moduł 2000 lub podtynkową, wyposażoną w drzwi metalowe zamknięte na klucz, o stopniu ochrony IP54.
2. Wyszkiełko urządzenia oznaczone gwiazdką przystosować do plombowania przez zakład energetyczny.
3. Wykonać otwory wizyjne umożliwiające odczyt liczników.

**OCHRONA OD PORAŻENI**

ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364

**SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE**

WYŁĄCZANIE W UKŁADZIE SIĘCI TN-S.

<p><b>OBSŁUGA PROJEKTOWA, BUDOWNICTWA I WYKONANIE PRAC</b></p> <p><b>OKC STUDIO</b></p> <p>JACEK SOŁGAJA JAROSŁAW ROMANSKI</p> <p>Nr rysunku <b>E_4</b></p>					
<p><b>Objekt:</b> BUDYNEK "A" OSIEDLA MIESZKALNOGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. BISKUPIŃSKIEJ W POZNANU DZIAŁKA NR EW. 5/788, 5/789, 7/790, 5/798</p> <p><b>Inwestor:</b> ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O. POZNAŃ UL. MATEJKI 57</p>					
Temat rysunku <b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE</b>					
<b>SCHEMAT ZASILANIA, WIDOK TABLICA TL2</b>					
projektant: mgr. inż. Piotr Szymkowiak	Imię i Nazwisko:	Nr up. bud.	data	Skala	Stadium <b>PW</b>
opracowujący: mgr. inż. Piotr Szymkowiak		WKP/E/04/6/06	10.2016		
sprawdzający: mgr inż. Ryszard Stasiak		WKP/I/E/1382/03	10.2016		