

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Budynek użytkowy**

Obiekt : **Budynek użytkowy**

Adres : **Poznań, ul. Stary Rynek 37, dz. nr ewid. 118, ark. 17, obręb Poznań nr 51**

**Remont dachu budynku "Dom Bretanii" Poznań Stary Rynek 37  
INSTALACJA ODGROMOWA**

Inwestor : **Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  
Poznań, ul. Matejki 57**

## Remont dachu budynku "Dom Bretanii" Poznań Stary Rynek 37 INSTALACJA ODGROMOWA

Budowa : Budynek użytkowy

Obiekt : Budynek użytkowy

Adres : Poznań, ul. Stary Rynek 37, dz. nr ewid. 118, ark. 17, obręb Poznań nr 51

Data : 23.08.2017

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>INSTALACJA ODGROMOWA - DEMONTAŻ</b>		
1	KNR 4-03 1140-06 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]  <b>Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym</b>  40 = 40,00 Razem = 40,00	40,00	m
2	KNR 4-03 1138-06 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]  <b>Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce</b>  40 = 40,00 Razem = 40,00	40,00	szt.
3	KNR 4-03 1139-08 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]  <b>Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm<sup>2</sup> mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym</b>  12 = 12,00 Razem = 12,00	12,00	m
<b>2</b>	<b>INSTALACJA ODGROMOWA - MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI</b>		
4	KNR 5-08 0604-05 [ ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 ]  <b>Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem</b>  160 = 160,00 Razem = 160,00	160,00	m
5	KNR 5-08 0615-04 [ ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 ]  <b>Montaż zwodów pionowych z pręta miedzianego o śr.do 18 mm 18mm na dachu lub dymniku stromym</b>  58 = 58,00 Razem = 58,00	58,00	szt.
6	KNR 5-08 0601-11 [ ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 ]  <b>Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły</b>  48 = 48,00 Razem = 48,00	48,00	szt.
7	KNR 5-08 0607-03 [ ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 ]  <b>Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm</b>  48 = 48,00 Razem = 48,00	48,00	m
8	KNR 5-08 0619-01 [ ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 ]  <b>Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej</b>  6 = 6,00 Razem = 6,00	6,00	szt.
9	KNR 5-08 0619-02 [ ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 ]  <b>Montaż złączy do rynny spadowej na ścianie w instalacji uziemiającej i odgromowej</b>  24 = 24,00 Razem = 24,00	24,00	szt.
10	KNR 5-08 0619-06 [ ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 ]  <b>Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej</b>	12,00	szt.

## Remont dachu budynku "Dom Bretanii" Poznań Stary Rynek 37 INSTALACJA ODGROMOWA

Data : 23.08.2017

2. NSTALACJA ODGROMOWA - MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	12 = 12,00 Razem = 12,00	12,00 12,00	szt.
11	KNR 5-08 0618-01 [ ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 ] <b>Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych</b> 34 = 34,00 Razem = 34,00	34,00 34,00	szt.
12	KNR 5-08 0614-02 [ ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 ] <b>Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gr.kat. III</b> 12 = 12,00 Razem = 12,00	12,00 12,00	m m
13	KNNR 5 0607-01 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ] <b>Uziomy miedziane o długości 4.5 m (metoda wykonania obrotowa) - grunt kat.I-II</b> 4 = 4,00 Razem = 4,00	4,00 4,00	szt. szt.
14	KNNR 5 1304-03 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ] <b>Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)</b> 12 = 12,00 Razem = 12,00	12,00 12,00	szt. szt.
15	KNNR 5 1304-04 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ] <b>Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)</b> 12 = 12,00 Razem = 12,00	12,00 12,00	szt. szt.

--- Koniec wydruku ---