



Legenda

- R1,R2,R3,R4 uziomy nr
- K złącz kontrolne
- Kr zaciski krzyżowe

POWIERZCHNIA POŁACI DACHU:

- DACH STROMY KRYTY DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ

1. Siatkę zwodów poziomych niskich wykonać drutem D Cu fi 8 mm na uchwytach do dachów pokrytych dachówką.
2. Przewody odprowadzające wykonać drutem D Cu fi 8mm prowadzonym na uchwytach odgromowych ułożonych bezpośrednio na ścianie (uziom nr 2 - od ul.Wielkiej) Natomiast pozostałe na specjalnych uchwytach mocowanych do rur spustowych.)
3. Złącza kontrlne ZK-1...4 montować na ścianie na wysokości 0,5m
4. Przewoy uziemiające wykonać płaskownikiem miwdzianym 25x4 mm
5. Uziomy pionowe - pilony 3 szt/kpl
7. Oznaczona Ik -iglica pionowa wykonana drutem CU fi 8mm na ścianie przewyższającą attykę o 0,5 m
8. Instalację odgromowa wykonać agodnie z PN
9. Obróbki blaszane łączyć złączem krawędziowym
- 10.Połączenia zwodów między sobą wykonać złączami uniwersalnymi
- 11.Przed wbiciem każdego uziomu należy zapoznać się z mapą geodezyjną i zwrócić uwagę na kable,rury itp.ułożone w ziemi

<div>PRO-INWEST</div> <div>MARCIN SOKOŁOWSKI</div> <div>ul. Grudzińskiego 18A/41 62-020 Swarzędz</div> <div>NIP: 781-164-91-00 REGON: 301391192</div>		
TEMAT:	REMONT BUDYNKU UŻYTKOWEGO W ZAKRESIE REMONTU DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU, KONSERWACJI WIEŻBY DACHOWEJ, PRZEMUROWANIA KOMINÓW, WYMIANY OPIERZEŃ I CZĘŚCI OKIEN ORAZ NAPRAWY INSTALACJI ODGROMOWEJ	
ADRES	Poznań, ul. Stary Rynek 37 dz. nr ewid. 118 arkusz 17, obręb Poznań 0051	
INWESTOR	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. 60-770 Poznań, ul. Matejki 57	
BRANŻA :		ELEKTRYCZNA
RODZAJ OPRACOWANIA :		PROJEKT BUDOWLANY
PRZEDMIOT		
INSTALACJA ODGROMOWA		
AUTORZY PROJEKTU		PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. Bogdan Bączkiewicz upr. *\$%/2776		
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Stanisław Olszewski 03/84 PW		
DATA	Sierpień 2017r.	NR RYS.
		E-01