



Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Poznań, dnia 19.02.2018 r.

DOA.201.10-1/2018

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę I etapu socjalnego osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu.**

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę I etapu socjalnego osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu wpłynęły od Wykonawcy zapytania o następującej treści:

#### **Pytanie 1**

W załączonych materiałach przetargowych są projekty na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

Czy w zakres robót do wykonania wchodzi (brak projektów i wytycznych):

- a) terenowa sieć gazowa oraz przyłącza do budynków zakończone szafkami z punktami red-pom.?
- b) terenowa kanalizacja deszczowa?

#### **Odpowiedź 1**

Dot. pkt a)

W zakres robót do wykonania nie wchodzi wykonanie sieci gazowej oraz przyłączy do budynków – wykonuje to PSG w ramach umowy przyłączeniowej. Do obowiązków Wykonawcy będzie należała koordynacja wykonania tych elementów zagospodarowania terenu.

Dot. pkt b)

W ramach przetargu nie jest planowane wykonywanie sieci kanalizacji deszczowej, planowane jest jedynie takie ukształtowanie terenu które zapewni częściową retencję na terenie nieruchomości.

**POZnań\***

## Pytanie 2

Prosimy o określenie standardu przyborów sanitarnych: misek ustępowych, brodzików i kabin natryskowych, umywalek, zlewozmywaków oraz baterii do wymienionych przyborów.

## Odpowiedź 2

Standard przyborów sanitarnych:

Wszystkie materiały wykończeniowe, osprzęt i urządzenia muszą być w gatunku pierwszym; wszystkie przybory i armatura z jednej linii wzorniczej.



Przed baterią umywalkową, zlewozmywakową, przed spłuczką w.c., zmywarką i pralką należy zamontować filtry siatkowe z zaworami odcinającymi.

**Miska ustępowa** typu kompakt z deską sedesową systemową, twardą, antybakteryjną. Spłuczki do misek ustępowych muszą być dwu przyciskowe o objętości czynnej zbiornika  $\leq$  od 3 dm<sup>3</sup> i 6 dm<sup>3</sup>.

**Kabina natryskowa** z brodzikiem akrylowym, z baterią natryskową z perlatozem oraz wyposażona w głowice ceramiczne, szklenie kabiny ze szkła hartowanego.

**Umywalka** z baterią stojącą jedno uchwytną dwustopniową z perlatozem oraz wyposażona w głowice ceramiczne (umywalka min. 55 cm szerokości).

**Zlewozmywak** dwukomorowy z blachy nierdzewnej (sztywny), z przelewem i baterią dwustopniową zlewozmywakową z ruchomą wylewką i perlatozem.

  
Kinga  
  
PREZESZANOWAN  
Arkadiusz Stasica

Justyna Bittner-Dobak

  
starszy specjalista  
ds. zamówień publicznych

  
KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
Piotr Lorenc