



Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Poznań, 29.03.2018 r.

DOA.201.19-1/2018

Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wymianę urządzeń pomiarowych w zasobie komunalnym w podziale na 5 części**

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę urządzeń pomiarowych w zasobie komunalnym w podziale na 5 części wpłynęły od Wykonawcy zapytania o następującej treści:

**Pytanie 1:**

Dane techniczne wodomierzy pkt. 3.1.1 oraz 3.1.2

Zgodnie z naszą wiedzą na rynku nie są dostępne wodomierze DN20 o przepływie  $Q_3=1,6 \text{ m}^3/\text{h}$ . Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza montaż wodomierza DN15 z redukcjami czy wodomierze DN20 o innej wartości  $Q_3$ ?

**Odpowiedź 1:**

Dopuszcza się montaż wodomierza DN15 z zastosowaniem odpowiedniej redukcji oraz DN 20 o innym przepływie niż  $Q_3=1,6 \text{ m}^3/\text{h}$ .

**Pytanie 2:**

W celu określenia ryczałtowej ceny za wymianę wodomierzy wraz z zaworami konieczne jest określenie ilości wymienianych wodomierzy o średnicy DN20 i DN15. Prosimy o podanie tej informacji.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający nie posiada takiej informacji. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wodomierza DN15 z odpowiednią redukcją.

**Pytanie 3:**

W celu określenia stawki VAT prosimy o informacje czy wodomierze będą montowane tylko w lokalach mieszkalnych czy też w lokalach użytkowych?

**Odpowiedź 3:**

Tylko lokale mieszkalne.

**POZnań\***

PROKURENT PREZES ZARZĄDU  
*Kinga Jaskowiec* *Arkadiusz Stasica*