



WIDOK ROZDZIELNIC: RB + RB-ADM

WIDOK Z OSŁONAMI



WIDOK ELEWACJA



UWAGI:

- 1) * - elementy przystosowane do plombowania.
- 2) Wszystkie elementy znajdujące się przed licznikiem należy przygotować do plombowania.
- 3) W rozdzielnicy RB umieścić informację:
"Wyłączenie RB-ADM nie powoduje rozłączenia RB"
- 4) W rozdzielnicy RB-ADM umieścić informację:
"Wyłączenie RB nie powoduje rozłączenia RB-ADM"

- Montaż podtynkowy
- Gr. blachy min.1,0mm
- Malowana proszkowo
- IP: 30. I klasa izolacji
- Zamek: PATENTOWY
- Rozdzielnice w osobnych obudowach

F		E		D		C		B		A	
Objekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Rybaki 16 61-883 Poznań		Inwestor: Miało Poznań Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań		Jednostka projektowa:		ENEP PROJEKT ul. Unitilubelskiej 3, 61-249 Poznań NIP: 782-204-64-63, REGON 301039550		Projektował: Stefan Maczkowiak		Podpis: _____	
Opracował: Przemysław Rybaczewski		Sprawdził: Rafał Olszewski		Nazwa rysunku: Rozdzielnica WLZ-tów RB - oficyna		upr. nr 160/76/Pw		upr. nr -		Podpis: _____	
Stadium: _____		Branża: ELEKTRYCZNA		Data: 12.2018		Nr rysunku E09-2/ 2		PBW		F	