


Szafka licznikowa



UWAGI:

1. Szafkę licznikową wykonać jako wiszącą o stopniu ochrony min. IP 54 z drzwiczkami zamykanymi na klucz.
2. Kabel zasilający wprowadzić dołem, odpływy kabli do TM - dołem.
3. Wszystkie elementy przeznaczone do plombowania zostały oznaczone na schemacie symbolem "*".

Jednostka projektowa:

ELmawer
Mariusz Wermiński
62-020 Swarzędz, ul. Gryniów 4/14

tel. +48 602 667 849;
biuro@elmawer.pl;
www.elmawer.pl

Inwestor:

ZKZL Sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 57; 60-770 Poznań

Obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY
ul. Głuszyna 130; Poznań

Przedmiot opracowania:

Zasilanie elektroenergetyczne
budynku mieszkalnego.

Nazwa rysunku:

Schemat ideowy zasilania

Data:

02.2019

Skala:

-

Rys. nr:

PW-IE-02

Projektował:

mgr inż. Mariusz Wermiński

Opracował :

Sprawdził:

Uprawnienia:

WKP/0149/PWOE/07

Podpis: