

Poznań, 29.11.2019 r.

Znak sprawy: DE.404.1471.2019.3

Wszyscy Wykonawcy

2019-142129



Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem na „Przeгляд i czyszczenie dachów wraz z rynnami i rewizjami na dworcach będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu”, wpłynęło od Wykonawcy zapytanie do Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1

Czy na poszczególnych stacjach np. Junikowo, Rataje, przewidziano możliwość pracy bezpośrednio na dachu? (ze względu na zastosowanie poliwęglanu)

Odpowiedź 1

Zamawiający nie przewiduje możliwości pracy bezpośrednio na zadaniach wykonanych z poliwęglanów.

Pytanie 2

Czy naprawa przeciekających elementów ma polegać na wymianie uszczelek gumowych czy też zastosowanie uszczelnacza wyciskanego?

Odpowiedź 2



Zamawiający wymaga zastosowania nowych uszczelek wraz z wymianą na nowe śrub mocujących. Zamawiający nie posiada informacji o przekroju i rodzaju zastosowanych uszczelek.


Pytanie 3

W naprawie dachu na stacji Junikowo, uwzględniono naprawę 2267,80m² dachu. Czy to oznacza że cały dach na stacji Junikowo jest do naprawy i uszczelnienia?

Odpowiedź 3


Zamawiający przewiduje wykonanie miejscowych napraw i uszczelnień dachu (tylko w miejscach przecieków).


PREZES ZARZĄDU
Tomasz Lewandowski

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
Michał Prymas

Robert Głowacki

Dział Eksploatacji

KIEROWNIK
Działu Eksploatacji

Magdalena Młodawska

DYREKTOR
ds. Technicznych

Karol Przybyszewski