

WSZYSCY WYKONAWCY

2020-35607



Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie prac instalacyjnych w mieszkalnych budynkach komunalnych w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 27-27A, ul. Przemysłowej 48, ul. Fabrycznej 2A, ul. Zeylanda 5 wraz z ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Modernizacja okien

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej Ustawa) informuje, iż w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie prac instalacyjnych w mieszkalnych budynkach komunalnych w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 27-27A, ul. Przemysłowej 48, ul. Fabrycznej 2A, ul. Zeylanda 5 wraz z ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, modernizacja okien** wpłynęły od Wykonawców zapytania do SIWZ o następującej treści:

Pytanie 1

Części II, IV, VI, VII - współczynnik przenikania akustycznego (R_w) dla całego okna ma wynosić 40dB. Wymagany poziom tego współczynnika jest rzadko spotykany, stosuje się go w oknach w specjalnych lokalizacjach (poblisko lotnisk). Żeby uzyskać taki współczynnik pakiet szybowy musi mieć budowę 44.4/16/6/16/44.4 (45dB). A więc posiadać dwie szyby P4 (szyby antywłamaniowe – zewnętrzna i wewnętrzna). Z uwagi na grubość tego pakietu szybowego grubość profilu okna musi wynosić min 88 mm. Koszt pakietu i profilu spowoduje że cena okien będzie zdecydowanie wyższa. Sugerujemy aby zastąpić ten wymóg innym.

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby sam pakiet szybowy miał współczynnik akustyczny $R=37$ dB ?

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgodę na montaż pakietu szybowego o współczynniku akustycznym $R=37$ dB we wszystkich oknach poza lokalami usługowymi mieszczącymi się w parterze.