

WSZYSCY WYKONAWCY

2020-75788



Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na kompleksową obsługę kotłowni węglowych oraz usługę konserwacyjno – serwisową węzłów ciepłych w budynkach położonych w Poznaniu, w podziale na II części.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o. o. zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej Ustawa) informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **na kompleksową obsługę kotłowni węglowych oraz usługę konserwacyjno – serwisową węzłów ciepłych w budynkach położonych w Poznaniu, w podziale na II części**, wpłynęło od Wykonawcy zapytanie o następującej treści:

Pytanie nr 1

Do dokładnego oszacowania kosztów potrzebujemy znać moc poszczególnych węzłów ciepłych. Takiej informacji niestety nie było w przesłanych załącznikach.

Czy są Państwo w stanie podać moce wszystkich 49 węzłów ciepłych, które zostały zawarte w IPU (załącznik) ? Jeżeli nie, proszę o informację kto takich informacji jest nam w stanie udzielić.”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że moc węzłów ciepłych objętych postępowaniem mieści się w przedziale od 40 kW do 280 kW.