

WSZYSCY OFERENCI

2020-91831



Dotyczy: **Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w przedszkolu przy ul. Morasko 57 w Poznaniu**

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu informuje, że w ww. postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej Ustawa) wpłynęło pytanie od Wykonawcy o następującej treści:

Pytanie 1

W przedmiarze w punkcie nr 74 mowa jest o montażu szamba o poj. 11,0 m³. Szamba powyżej 10 m³ wymagają pozwolenia na budowę. Czy inwestor posiada wymagane pozwolenie na montaż szamba o takiej pojemności?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy przyjąć dostawę i montaż szamba o pojemności 10 m³.



Sprawę prowadzi:

Wojciech Tarczewski

tel. (61) 415 87 17

e-mail: wojtar@zkzl.poznan.pl

Z poważaniem,
Członek Zarządu Spółki
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
Michał Prymas
Szymon Błażek



POZnań*