

Znak sprawy: ZP.201.25.2020.7

WSZYSCY WYKONAWCY

2020-105280



Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych dachów w użytkowych budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 2 części.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej Ustawa) informuje, iż w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie prac remontowych dachów w użytkowych budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 2 części**, wpłynęło od Wykonawcy zapytanie do SIWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym przetargiem na remont dachów budynków położonych w Poznaniu przy ul. Borówki 4 i 6, postępowanie przetargowe nr ZP.201.25/2020, bardzo prosimy o podanie wymiarów świetlików dachowych, ewentualnie przesłanie dokumentacji z rysunkiem zwymiarowanym, oraz określeniem ich parametrów (przedmiar Borówki 6 – pozycja 9)

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że przewiduje demontaż świetlika obecnego na całej długości dachu. Po demontażu należy wykonać uzupełnienie połaci dachu (konstrukcja oraz przykrycie papą) i zamontować 2 świetliki. Miejsce montażu będzie ustalone z Wykonawcą na bieżąco podczas prowadzonych prac. Dobór wielkości naświetla uzależnione jest od parametrów montażu przedstawionych przez producenta naświetla. Proponowana wielkość jednego świetlika to 80 x80 cm.