

WSZYSCY WYKONAWCY

2020-99970



**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na prace remontowe dachów w użytkowych budynkach komunalnych w Poznaniu w podziale na 2 części**

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje, iż w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **prace remontowe dachów w użytkowych budynkach komunalnych w Poznaniu w podziale na 2 części**, wpłynęło od Wykonawcy zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

**Pytanie 1**


Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem dotyczącym postępowania przetargowego na „Prace remontowe dachów w użytkowych budynkach komunalnych w Poznaniu”. Czy Zamawiający nie popełnił błędu w przedmiarze robót polegającym na identycznej powierzchni obu dachów, tj. pokrycie dachu papą termozgrzewalną 1368,837 metrów.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, iż w załączonym przedmiarze robót dla budynku przy ul. Borówki 4 (część I) wystąpił błąd w obliczeniu powierzchni w pozycji nr 12 - „Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo” - było 1368,837 m<sup>2</sup> a powinno być 644,694 m<sup>2</sup>.

Dodatkowo dodano pozycję nr 4 - „Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – pierwsza warstwa” – 644,694 m<sup>2</sup>. Pozycja nr 5 - „Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – następna warstwa” - było 583,203 m<sup>2</sup> a powinno być 644,694 m<sup>2</sup>.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na stronie internetowej [www.zkzi.poznan.pl](http://www.zkzi.poznan.pl) został opublikowany poprawiony przedmiar robót dla budynku przy ul. Borówki 4.

Magdalena Swonowska-Sajniak  
  
Dział Zamówień Publicznych