

Znak sprawy: ZP.201.25.2020.4

WSZYSCY WYKONAWCY

2020-101882



Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych dachów w użytkowych budynkach komunalnych w Poznaniu, w podziale na 2 części.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje, iż w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **prace remontowe dachów użytkowych budynków komunalnych położonych w Poznaniu przy ul. Borówki 4 – Pogotowie Społeczne oraz ul. Borówki 6 – Bank Żywności (w podziale na 2 części)**, wpłynęło od Wykonawcy zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza zmianę technologii robót? Mianowicie jesteśmy zainteresowani by złożyć Państwu ofertę na wykonanie robót płynną bezszwową hydroizolacją poliuretanową. Właściwości powłoki:

- nie obciąża dachu, ponieważ waga na 1 m² to ok. 2 kg,
- nie ma konieczności demontażu starej powierzchni,
- powłoka jest bezszwowa czyli nie ma żadnego łączenia przez co woda opadowa nie ma jak drążyć i tworzyć przecieków,
- jest wysoce refleksyjna – papa przy temperaturze 30 st.C nagrzewa się do ok.80/90 st.C, powłoka która Państwu proponujemy nigdy nie osiągnie więcej niż 5 st.C powyżej temperatury otoczenia, dzięki czemu chroni dach przed przegrzewaniem – nawet do 10 st.C mniej wewnątrz pomieszczenia po aplikacji,
- okres gwarancji na powłokę to 10 lat.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż nie przewidział wykonania remontu pokrycia dachów na budynkach przy ul. Borówki 4 i 6 w innej technologii niż zawarta w dokumentacji przetargowej. W zakresie prac jest nie tylko wymiana pokrycia dachu, ale również wymiana obróbek blacharskich (między innymi pasy nadrynnowe i murki ogniowe), co powoduje zerwanie starej papy i ułożenie nowej papy oraz wykonanie instalacji odgromowej.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Ewa Rostkowska