

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż instalacji			
1	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -	szt.		
d.1	1124-01	1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	6,000	
		6		RAZEM	6,000
2	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -	szt.		
d.1	1122-02	ilość biegunów 2 + 0	szt.	16,000	
		16		RAZEM	16,000
3	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
d.1	1133-09	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Instalacja oświetlenia i gniazd 230V			
4	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-	szt.		
d.2	0309-03	wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	13,000	
		13		RAZEM	13,000
5	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu-	szt.		
d.2	0309-06	nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
6	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-	szt.		
d.2	0307-02	gunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
7	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecni-	szt.		
d.2	0307-03	kowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
8	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-	szt.		
d.2	0307-02	gunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem- przycisk	szt.		
		dzwonkowy	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
9	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mo-	kpl.		
d.2	0502-05	cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.	5,000	
		5		RAZEM	5,000
10	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.2	0504-05	bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
11	KNR 4-03	Wymiana buczka lub dzwonka na napięcie sieci 220 V z przedzwonieniem i	szt.		
d.2	0309-11	podłączeniem przewodów	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
3		Instalacja domofonowa i TV			
12	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu gniazda RTV n/t	szt.		
d.3	0307-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 5-08	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) -	szt.		
d.3	0406-02	aparat odbiorczy	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
4		Tablice rozdzielcze i pomiarowe			
14	KNR 5-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego	szt.		
d.4	0402-02	rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) Tablica rozdzielcza 1	szt.	1,000	
		fazowa 2x12 mod-montaż osłony na istniejącej rozdzielnicy, montaż szyny N i		RAZEM	1,000
		PE.Podłączenie istniejących obwodów. Montaż maskownic do osłony.			
		1			
15	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-	szt.		
d.4	0407-03	ciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
16	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bie-	szt.		
d.4	0407-01	gunowy C25 zabezpieczenie przedlicznikowe	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
17	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bie-	szt.		
d.4	0407-01	gunowy 10-20A	szt.	9,000	
		9		RAZEM	9,000
18	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bie-	szt.		
d.4	0407-01	gunowy lampka kontrolna			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 5-08 d.4 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 5-08 d.4 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR-W 5-08 d.4 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm ²	szt.		
		60	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
22	KNR-W 5-08 d.4 0803-03	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 6 mm ²	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
5		Badania i pomiary			
23	KNR 4-03 d.5 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar · pomiar ·	9,000	
				RAZEM	9,000
24	KNR 13-21 d.5 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	d.5	Uzgodnienia z ENEA S.A. ;: -odbiór instalacji,zaplombowanie,wykonanie schematów,opisów rozdzielni i instalacji elektrycznej, -przygotowanie instalacji do montażu licznika zgodnie z warunkami technicznymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000