


LEGENDA	
	budynek objęty zakresem opracowania
	budynki sąsiadujące poza zakresem niniejszego opracowania
	hydrant zewnętrzny
	główne wejścia do budynku
	granica działki
	droga pożarowa

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Poznań
Wydział Zarządzania i Rozwoju

Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALEM USŁUGOWYM ul. Kilińskiego 4, 61-532 Poznań		
Inwestor	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań		
Temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ w trybie § 2 ust. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2019, poz. 1065)		
Opracował	Imię i nazwisko mgr Małgorzata Pilch rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych	Podpis i pieczęć RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH mgr Małgorzata Pilch Nr upr. 622/2015	Temat rysunku PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
	Nr uprawnień 622/2015		Branża PRZECIWOŻAROWA
Opracował	Imię i nazwisko dr inż. arch. Roman Pilch rzeczoznawca budowlany PZI TB	Podpis i pieczęć RZECZOZNAWCA BUDOWLANY dr inż. arch. ROMAN PILCH PZITB Nr 2731 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie BUDOWNICTWA OGÓLNE OCHRONA PRZECIWOŻAROWA ELEMENTÓW I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BUDOWNICTWO ZABYTKOWE Tel. 502 361 865	Data PAŹDZIERNIK 2019
	Nr uprawnień 2731		Skala 1:500
			Nr rysunku 1




LEGENDA	
pkt 6.3.ppkt 1)	ODNIESIENIE DO PUNKTU 6.3.x CZĘŚCI OPISOWEJ EKSPERTYZY
REI120	ELEMENTY STANOWIĄCE GRANICĘ STREF POŻAROWYCH
	KIERUNEK EWAKUACJI
element projektowany	ELEMENTY PROJEKTOWANE

PIWNICA 1			
LP	POMIESZCZENIE	PRZYNALĘŻNOŚĆ	POW
LU.01	LOKAL USŁUGOWY		18,50
LU.02	LOKAL USŁUGOWY		20,80
P1.01	KOMUNIKACJA		11,20
P1.02	POM. GOSPODARCZE		3,90
P1.03	POM. GOSPODARCZE		13,50
P1.04	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 8	14,90
P1.05	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 3	4,20
suma			87,00m2

PIWNICA 2			
LP	POMIESZCZENIE	PRZYNALĘŻNOŚĆ	POW
P2.01	KOMUNIKACJA		7,70
P2.02	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 4	1,20
P2.03	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 12	1,80
P2.04	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 7	2,40
P2.05	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 6	1,80
P2.06	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 10	1,70
P2.07	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 11	1,30
P2.08	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 9	2,10
P2.09	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 14a	2,00
P2.10	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 7	2,10
P2.11	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 2	1,50
P2.12	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 2	1,40
P2.13	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 4	2,50
P2.14	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 5	1,80
suma			31,40m2

PIWNICA 3			
LP	POMIESZCZENIE	PODŁOGA	POW
P3.01	KOMUNIKACJA		9,10
P3.02	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 14	0,80
P3.03	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 21	5,40
P3.04	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 19	17,60
P3.05	KOMUNIKACJA		5,70
P3.06	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 14a	2,20
P3.07	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 14a	1,10
P3.08	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 17	1,80
P3.09	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 9	1,20
P3.10	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 18	2,20
P3.11	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 17	2,80
P3.12	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 16	1,20
P3.13	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 15	1,00
P3.14	KOMÓRKA LOK.	LOKAL NR 5a	1,00
suma			52,90m2

Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALEM USŁUGOWYM ul. Kilińskiego 4, 61-532 Poznań		
Inwestor	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań		
Temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ w trybie § 2 ust. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2019, poz. 1065)		
Opracował	Imię i nazwisko mgr Małgorzata Pilch rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Nr uprawnień 622/2015	Podpis i pieczęć 	Temat rysunku RZUT PIWNICY
Opracował	Imię i nazwisko dr inż. arch. Roman Pilch rzeczoznawca budowlany PZITB Nr uprawnień 2731	Podpis i pieczęć 	Temat rysunku RZUT PIWNICY
			Branża PRZECIWOŻAROWA
			Data PAŹDZIERNIK 2019
			Skala 1:100
			Nr rysunku 2



LEGENDA	
	pkt 6.3.ppkt 1) ODNIESIENIE DO PUNKTU 6.3.x CZĘŚCI OPISOWEJ EKSPERTYZY
	REI120 ELEMENTY STANOWIĄCE GRANICĘ STREF POŻAROWYCH
	KIERUNEK EWAKUACJI
	element projektowany ELEMENTY PROJEKTOWANE

LOKAL 16		
LP	POMIESZCZENIE	POW [m2]
L16.01	KUCHNIA	9,10
L16.02	POKÓJ	14,50
suma		23,60m2
LOKAL 15		
LP	POMIESZCZENIE	POW [m2]
L15.01	KOMUNIKACJA	4,00
L15.02	KUCHNIA	6,80
L15.03	POKÓJ	26,00
suma		36,80m2
LOKAL 4		
LP	POMIESZCZENIE	POW [m2]
L04.01	KORYTARZ	5,50
L04.02	ŁAZIENKA + WC	4,80
L04.03	KUCHNIA	9,70
L04.04	POM. GOSPODARCZE	0,40
L04.05	POKÓJ 1	15,90
L04.06	POKÓJ 2	23,20
L04.07	POKÓJ 3	21,10
suma		80,70m2
LOKAL 5, 5a		
LP	POMIESZCZENIE	POW [m2]
L05.01	KORYTARZ	9,20
L05.02	ŁAZIENKA + WC	4,80
L05.03	KUCHNIA	11,80
L05.04	POM. GOSPODARCZE	0,50
L05.05	POKÓJ 1	14,20
L05.06	POKÓJ 2	26,20
L05a.01	KORYTARZ	2,30
L05a.02	POKÓJ 1	25,00
L05a.03	POKÓJ 2	21,30
suma		115,30m2
CZĘŚCI WSPÓLNE – 1 PIĘTRO		
LP	POMIESZCZENIE	POW
KG.01	KL. SCHODOWA	16,20
KO.01a	KL. SCHODOWA	9,30
KO.01b	WC LOK.15; LOK.16	0,80
KO.01c	PRZEDSIÓNEK LOK.15; LOK.16	3,10
suma		31,40m2

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Wydział Kontrolno-Rozprawy

Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALAMI USŁUGOWYMI ul. Kilińskiego 4, 61-532 Poznań		
Inwestor	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań		
Temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ w trybie § 2 ust. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2019, poz. 1065)		
Opracował	Imię i nazwisko mgr Małgorzata Pilch rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Nr uprawnień 622/2015	Podpis i pieczęć 	Temat rysunku RZUT I PIĘTRA
Opracował	Imię i nazwisko dr inż. arch. Roman Pilch rzeczoznawca budowlany PZITB Nr uprawnień 2731	Podpis i pieczęć 	Temat rysunku Data PAŹDZIERNIK 2019 Skala 1:100 Nr rysunku 4

LEGENDA	
pkt 6.3.ppkt 1)	ODNIESIENIE DO PUNKTU 6.3.x CZĘŚCI OPISOWEJ EKSPERTYZY
REI 120	ELEMENTY STANOWIĄCE GRANICĘ STREF POŻAROWYCH
	KIERUNEK EWAKUACJI
element projektowany	ELEMENTY PROJEKTOWANE

LOKAL 18		
LP	POMIESZCZENIE	POW
L18.01	KORYTARZ	1,30
L18.02	KUCHNIA	5,80
L18.03	WC	3,80
L18.04	POKÓJ	16,0
suma		26,70m2
LOKAL 17		
LP	POMIESZCZENIE	POW [m2]
L17.01	KORYTARZ	5,10
L17.02	KUCHNIA	6,80
L17.03	POKÓJ 1	26,10
L17.04	POKÓJ 2	25,70
L17.05	WC	0,70
suma		64,40m2
LOKAL 7		
LP	POMIESZCZENIE	POW [m2]
L07.01	KORYTARZ	9,40
L07.02	ŁAZIENKA + WC	6,60
L07.03	KUCHNIA	10,80
L07.04	POKÓJ 1	16,10
L07.05	POM. GOSPODARCZE	2,30
L07.06	POKÓJ 2	21,30
L07.07	POKÓJ 3	24,50
suma		90,80m2
LOKAL 6		
LP	POMIESZCZENIE	POW [m2]
L06.01	KORYTARZ	5,60
L06.02	ŁAZIENKA + WC	5,00
L06.03	KUCHNIA	9,80
L06.04	POM. GOSPODARCZE	0,40
L06.05	POKÓJ 1	16,30
L06.06	POKÓJ 2	23,10
L06.07	POKÓJ 3	24,80
suma		85,00m2
CZĘŚCI WSPÓLNE - 2 PIĘTRO		
LP	POMIESZCZENIE	POW
K0.02	KL. SCHODOWA	18,20
K0.02	KL. SCHODOWA	8,50
suma		27,70m2

KOMENDA PAŃSTWOWA
W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ KONTROLNO-REZERWOWY

Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALEM USŁUGOWYM ul. Kilińskiego 4, 61-532 Poznań		
Inwestor	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań		
Temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie § 2 ust. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2019, poz. 1065)		
Opracował	Imię i razwisko mgr Małgorzata Pilch rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Nr uprawnień 622/2015	Podpis i pieczęć 	Temat rysunku RZUT II PIĘTRA
Opracował	Imię i razwisko dr inż. arch. Roman Pilch rzeczoznawca budowlany PZI TB Nr uprawnień 2731	Podpis i pieczęć 	Branża PRZECIWPOŻAROWA
			Data PAŹDZIERNIK 2019
			Skala 1:100
			Nr rysunku 5


budynek sąsiedni
ze ścianą pełną
murowaną
nieocieploną

- pkt 6.3.ppkt 2)
- zawężone szerokości biegów
 - zawężone szerokości spoczników
 - zawyżona wysokość stopni
 - niepełniony parametr szerokości stopni wynikający ze wzoru $2h+s=0,6-0,65$
 - schody wykonane z materiałów palnych bez udokumentowanej klasy R 60 odporności ogniowej

- pkt 6.3.ppkt 1)
- zawężona szerokość spocznika
 - niepełniony parametr szerokości stopni wynikający ze wzoru $2h+s=0,6-0,65$ m
 - schody wykonane z materiałów palnych bez udokumentowanej klasy R 60 odporności ogniowej

pkt 6.3.ppkt 12)
brak zachowanej szerokości
2 m dla pasa EI 60 z
materiałów niepalnych

pkt 6.3.ppkt 12)
brak zachowanej szerokości
2 m dla pasa EI 60 z
materiałów niepalnych



LEGENDA	
pkt 6.3.ppkt 1)	ODNIESIENIE DO PUNKTU 6.3.x CZĘŚCI OPISOWEJ EKSPERTYZY
REI120	ELEMENTY STANOWIĄCE GRANICĘ STREF POŻAROWYCH
	KIERUNEK EWAKUACJI
element projektowany	ELEMENTY PROJEKTOWANE

LOKAL 19		
LP	POMIESZCZENIE	POW [m2]
L19.01	KORYTARZ	5,30
L19.02	ŁAZIENKA + WC	5,00
L19.03	POKÓJ 1	12,40
L19.04	POM. GOSPODARCZE	0,70
L19.05	KUCHNIA	10,80
L19.06	POKÓJ 2	26,10
L19.07	KORYTARZ	3,90
L19.08	POKÓJ 4	10,60
L19.09	POKÓJ 3	10,70
suma		85,50m2
LOKAL 9		
LP	POMIESZCZENIE	POW [m2]
L09.01	KORYTARZ	13,20
L09.02	ŁAZIENKA + WC	5,30
L09.03	KUCHNIA	12,10
L09.04	POKÓJ 1	15,60
L09.05	POM. GOSPODARCZE	0,50
L09.06	POKÓJ 2	21,90
L09.08	POKÓJ 3	27,10
suma		95,70m2
LOKAL 8		
LP	POMIESZCZENIE	POW [m2]
L08.01	KORYTARZ	7,20
L08.02	ŁAZIENKA + WC	5,60
L08.03	KUCHNIA	10,20
L08.04	POM. GOSPODARCZE	0,90
L08.05	POKÓJ 1	16,50
L08.06	POKÓJ 2	23,50
L08.08	POKÓJ 3	21,40
suma		85,30m2
CZĘŚCI WSPÓLNE - 3 PIĘTRO		
LP	POMIESZCZENIE	POW
K0.03	KL. SCHODOWA	16,00
K0.03b	KL. SCHODOWA	8,40
K0.03c	WC	0,80
suma		26,20m2

- pkt 6.3.ppkt 2)
- zawężone szerokości biegów
 - zawężone szerokości spoczników
 - zawyżona wysokość stopni
 - niespełniony parametr szerokości stopni wynikający ze wzoru $2h+s=0,6-0,65$
 - schody wykonane z materiałów palnych bez udokumentowanej klasy R 60 odporności ogniowej

- pkt 6.3.ppkt 1)
- zawężone szerokości spoczników
 - niespełniony parametr szerokości stopni wynikający ze wzoru $2h+s=0,6-0,65$ m
 - schody wykonane z materiałów palnych bez udokumentowanej klasy R 60 odporności ogniowej

pkt 6.3.ppkt x12)

brak zachowanej szerokości 2 m dla pasa EI 60 z materiałów niepalnych

pkt 6.3.ppkt 12)

brak zachowanej szerokości 2 m dla pasa EI 60 z materiałów niepalnych

Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALEM USŁUGOWYM ul. Kilińskiego 4, 61-532 Poznań		
Inwestor	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań		
Temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ w trybie § 2 ust. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2019, poz. 1065)		
Opracował	Imię i razwisko mgr Małgorzata Pilch rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Nr uprawnień 622/2015	Podpis i pieczęć RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH mgr Małgorzata Pilch Nr upr. 622/2015	Temat rysunku RZUT III PIĘTRA
Opracował	Imię i razwisko dr inż. arch. Roman Pilch rzeczoznawca budowlany PZI TB Nr uprawnień 2731	Podpis i pieczęć RZECZOZNAWCA BUDOWLANY dr inż. arch. ROMAN PILCH PZI TB Nr 2731 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie BUDOWNICTWA OGÓLNEGO OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA ELEMENTÓW I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BUDOWNICTWA ZABYTOWE Tel. 502 661 865	Branża PRZECIWOPOŻAROWA
			Data PAŹDZIERNIK 2019
			Skala 1:100
			Nr rysunku 6

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Poznań
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

LEGENDA

pkt 6.3.ppkt 1)	ODNIESIENIE DO PUNKTU 6.3.x CZĘŚCI OPISOWEJ EKSPERTYZY
REI 120	ELEMENTY STANOWIĄCE GRANICĘ STREF POŻAROWYCH
	KIERUNEK EWAKUACJI
element projektowany	ELEMENTY PROJEKTOWANE

LOKAL 21		
LP	POMIESZCZENIE	POW [m2]
L21.01	KORYTARZ	7,90
L21.02	KUCHNIA	6,70
L21.03	POKÓJ 1	25,60
L21.04	POKÓJ 2	16,60
L21.05	WC	0,80
suma		57,60m2


LOKAL 12		
LP	POMIESZCZENIE	POW [m2]
L12.01	KORYTARZ	11,60
L12.02	POKÓJ 1	21,70
L12.03	POKÓJ 2	26,30
L12.04	KUCHNIA	12,50
L12.05	POM. GOSPODARCZE	0,90
L12.06	ŁAZIENKA + WC	5,70
suma		78,70m2

LOKAL 11		
LP	POMIESZCZENIE	POW [m2]
L11.01	POKÓJ 1	14,60
L11.02	POKÓJ 2	21,70
L11.03	KUCHNIA+ŁAZIENKA	11,60
L11.05	POM. GOSPODARCZE	0,40
suma		48,30m2

LOKAL 10		
LP	POMIESZCZENIE	POW [m2]
L10.01	KORYTARZ	7,20
L10.02	ŁAZIENKA + WC	5,20
L10.03	KUCHNIA	10,80
L10.04	POM. GOSPODARCZE	1,10
L10.05	POKÓJ 1	16,80
L10.06	POKÓJ 2	23,90
suma		65,00m2

CZĘŚCI WSPÓLNE - 4 PIĘTRO		
LP	POMIESZCZENIE	POW
KG.04a	KL. SCHODOWA	17,20
KG.04b	PRZEDSIÓNEK LOK.11; LOK.12	1,90
KG.04	KL. SCHODOWA	9,00
suma		28,10m2

Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALEM USŁUGOWYM ul. Kilińskiego 4, 61-532 Poznań		
Inwestor	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań		
Temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie § 2 ust. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2019, poz. 1065)		
Opracował	Imię i razwisko mgr Małgorzata Pilch rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Nr uprawnień 622/2015	Podpis i pieczęć RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH mgr Małgorzata Pilch Nrpr. 622/2015	Temat rysunku RZUT IV PIĘTRA
Opracował	Imię i razwisko dr inż. arch. Roman Pilch rzeczoznawca budowlany PZI TB Nr uprawnień 2731	Podpis i pieczęć RZECZOZNAWCA BUDOWLANÝ dr inż. arch. ROMAN PILCH PZITB NR 2731 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie BUDOWNICTWA OGÓLNE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ELEMENTÓW I OBIEKTÓW BUDOWLANÝCH BUDOWNICTWA ZABYTKOWE Tel. 502 361 865	Branża PRZECIWPOŻAROWA
			Data PAŹDZIERNIK 2019
			Skala 1:100
			Nr rysunku 7




- pkt 6.3.ppkt 1)
- zawężone szerokości spoczników
 - niespełniony parametr szerokości stopni wynikający ze wzoru $2h+s=0,6-0,65$ m
 - schody wykonane z materiałów palnych bez udokumentowanej klasy R 60 odporności ogniowej

- pkt 6.3.ppkt 2)
- zawężone szerokości biegów
 - zawężone szerokości spoczników
 - zawyżona wysokość stopni
 - niespełniony parametr szerokości stopni wynikający ze wzoru $2h+s=0,6-0,65$
 - schody wykonane z materiałów palnych bez udokumentowanej klasy R 60 odporności ogniowej

pkt 6.3.ppkt 12)
brak zachowanej szerokości 2 m dla pasa EI 60 z materiałów niepalnych


pkt 6.3.ppkt 12)
brak zachowanej szerokości 2 m dla pasa EI 60 z materiałów niepalnych



pkt 6.3.ppkt 10)
 • brak udokumentowanej klasy REI 60
 odporności ogniowej dla drewnianych
 stropów międzykondygnacyjnych

KOMENDA WOJEWÓDZKA
 Państwowej Straży Pożarnej
 w Poznaniu
 Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy



Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALEM USŁUGOWYM ul. Kilińskiego 4, 61-532 Poznań		
Inwestor	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań		
Temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ w trybie § 2 ust. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2019, poz. 1065)		
Opracował	Imię i nazwisko mgr Małgorzata Pilch rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych	Podpis i pieczęć RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH mgr Małgorzata Pilch nr upr. 622/2015	Temat rysunku PRZEKRÓJ A-A
	Nr uprawnień 622/2015		Branża PRZECIWPÓŻAROWA
Opracował	Imię i nazwisko dr inż. arch. Roman Pilch rzeczoznawca budowlany PZITB	Podpis i pieczęć RZECZOZNAWCA BUDOWLANY dr inż. arch. ROMAN PILCH PZITB NR 2731 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie BUDOWNICTWA OGÓLNE OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA ELEMENTÓW I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BUDOWNICTWA ZABYTKOWE Tel. 502 361 865	Data PAŹDZIERNIK 2019
	Nr uprawnień 2731		Skala 1:100
			Nr rysunku 9



PRZKEROJ B-B

- pkt 6.3.ppkt 10)
- brak udokumentowanej klasy REI 60 odporności ogniowej dla drewnianych stropów międzykondygnacyjnych

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALEM USŁUGOWYM ul. Kilińskiego 4, 61-532 Poznań		
Inwestor	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań		
Temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ w trybie § 2 ust. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2019, poz. 1065)		
Opracował	Imię i nazwisko mgr Małgorzata Pilch rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych	Podpis i pieczęć 	Temat rysunku PRZEKRÓJ B-B
	Nr uprawnień 622/2015		Branża PRZECIWPÓŻAROWA
Opracował	Imię i nazwisko dr inż. arch. Roman Pilch rzeczoznawca budowlany PZITB	Podpis i pieczęć 	Data PAŹDZIERNIK 2019
	Nr uprawnień 2731		Skala 1:100
			Nr rysunku 10